

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«11» августа 2023 г.  
учётный № проверки 56230061000207194927



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Оренбургской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Оренбургу и Оренбургскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-92-26, e-mail: oren@56.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 657/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: *Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению  
«Детский сад № 145». ИНН 5610041367.*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения: *начальника ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД  
и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главного  
Государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору)  
Пасечного Александра Викторовича от 11.08.2023 № 657.*

Инспекционный визит проведен: *«17» августа 2023 года.*

1) *старшим инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.  
Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской  
области Коротковым Никитой Сергеевичем.*

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведен: *инспекционный визит по адресу:  
г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/2.*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица:  
*Заведующий МДОАУ «Детский сад № 145» Белова Елена Анатольевна.*

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

*Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:*

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка о выполнении
			ных	

		требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопаснос ти	
1.	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки №1, расположенной на первом этаже здания, непосредственно наружу через тамбур (фактически 0,75м – 0,93м) и ведущего в коридор (фактически 0,74м), при числе эвакуирующихся более 15 человек, выполнена менее 1,2 м	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л-72*)	01.02.2024	
2.	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки №2, расположенной на первом этаже здания, непосредственно наружу через тамбур (фактически 0,80м) и ведущего в коридор (фактически 0,79м), при числе эвакуирующихся более 15 человек, выполнена менее 1,2 м	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л-72*);	01.02.2024	
3.	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки №4, расположенной на первом этаже здания, непосредственно наружу через тамбур (фактически 0,70м-0,74м) и ведущего в коридор (фактически 0,75м), при числе эвакуирующихся более 15 человек, выполнена менее 1,2 м	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л-72*)	01.02.2024	
4.	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки №5, расположенной на первом этаже здания, непосредственно наружу через тамбур (фактически 0,78м) и ведущего в коридор (фактически 0,78м), при числе эвакуирующихся более 15 человек, выполнена менее 1,2 м	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л-72*);	01.02.2024	
5.	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №7, расположенной на втором этаже здания, ведущего в лестничную клетку (фактически 0,75м), при числе эвакуирующихся более 15 человек, выполнена менее 1,2 м	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л-72*)	01.02.2024	
6.	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки №8, расположенной на втором этаже здания, ведущих в лестничную клетку (фактически 0,75м) и в смежное помещение (групповую ячейку № 9) (фактически 0,75м), при числе эвакуирующихся более 15 человек, выполнена менее 1,2 м	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л-72*)	01.02.2024	

7.	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки №9, расположенной на втором этаже здания, ведущих в лестничную клетку (фактически 0,76м) и в смежное помещение (групповую ячейку № 8) (фактически 0,75м), при числе эвакуирующихся более 15 человек, выполнена менее 1,2 м	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л-72*)	01.02.2024	
8.	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №10, расположенной на втором этаже здания, ведущего в лестничную клетку (фактически 0,76м), при числе эвакуирующихся более 15 человек, выполнена менее 1,2 м	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л-72*)	01.02.2024	
9.	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки №12, расположенной на втором этаже здания, ведущих в лестничную клетку (фактически 0,76м) и в смежное помещение (групповую ячейку № 13) (фактически 0,75м), при числе эвакуирующихся более 15 человек, выполнена менее 1,2 м	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л-72*)	01.02.2024	
10.	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки №13, расположенной на втором этаже здания, ведущих в лестничную клетку (фактически 0,76м) и в смежное помещение (групповую ячейку № 12) (фактически 0,75м), при числе эвакуирующихся более 15 человек, выполнена менее 1,2 м	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л-72*)	01.02.2024	
11.	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №11, расположенной на втором этаже здания, ведущего в лестничную клетку (фактически 0,76м), при числе эвакуирующихся более 15 человек, выполнена менее 1,2 м	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л-72*)	01.02.2024	
12.	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки №14, расположенной на втором этаже здания, ведущего в лестничную клетку (фактически 0,76м), при числе эвакуирующихся более 15 человек, выполнена менее 1,2 м	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л-72*)	01.02.2024	
13.	13 Групповые ячейки №7, №10	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89	01.02.2024	

	№11, №14, расположенные на втором этаже здания, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, не обеспечены вторым эвакуационным выходом	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 (п. 3.12 СНиП II-Л.3-71*);		
14.	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток, ведущих непосредственно наружу (двери тамбуров перед основными выходами) выполнена менее 1,2 м (фактически 0,75м-0,82м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 2.8, п. 4.8 СНиП II-Л-72*)ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 2.8, п. 4.8 СНиП II-Л-72*)	01.02.2024	
15.	Дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу, расположенной в районе групповых ячеек № 1, № 5, выполнена менее 1,2 м (фактически 0,74м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л-72*)	01.02.2024	
16.	Ширина эвакуационного выхода с первого этажа непосредственно наружу, в районе групповой ячейки № 4, выполнена менее 1,2 м (фактически 0,74 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л-72*)	01.02.2024	
17.	Ширина эвакуационного выхода с первого этажа непосредственно наружу, в районе прачечной, выполнена менее 1,2 м (фактически 0,74 м)	ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 (п. 4.8 СНиП II-Л-72*)	01.02.2024	
18.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридор 1-го этажа в районе пищеблока), выполнена менее 1,2 м (фактически 1 м)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 (п. 3.36 СНиП II-Л.3-71)	01.02.2024	
19.	Ширина пути эвакуации по лестницам выполнена менее 1,35 м (фактически 1,04-1,1 м.)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о	01.02.2024	

		безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 (п. 4.21 СНиП II-Л.2-72*)		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инженер ОНД и ПР  
по г. Оренбургу и Оренбургскому району  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Оренбургской области  
Коротков Никита Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

заведующий МДОАУ № 145

Гелова Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

«17» 08 2023 г.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

